



Tiltag

Indeklimastandard

Verdensmål

12: Ansvarligt forbrug og produktion

Case fra

DR Ejendomme & Service

Fordele for organisationen

- Spare ressourcer på drift og indeklimajusteringer
- Spare energi
- Kommunikation og signalværdi i at DR er miljøbevidste.

Det gjorde vi

Flere steder i DR Byen kunne medarbejderne selv justere på lys, varme og komfortkøl. Men i stedet for at være et gode, viste det sig at være til frustration for medarbejderne, fordi der sjældent var enighed om temperaturen, og der blev derfor brugt unødigt energi (køle og varme på samme tid).

Hvis én bruger i den ene ende af et rum ønskede 21° (køl) mens man i den anden ende ønskede 24° (varme) var det ikke kun en driftsmæssig udfordring, men også til gene for medarbejderne da mødet imellem kulde og varme kan føles som træk. DR har derfor taget styringen over indeklimaet og lavet en indeklimastandard. Hensigten med standarden er at skabe en fælles forståelsesramme for indeklimaet i DR. Indeklimastandarden skal skabe en forståelse for de mulige og hensigtsmæssige driftsforhold omkring indeklimareguleringen (mere energieffektivt da fx. ventilation og køl nemmere kan reguleres). Indeklimastandarden er udarbejdet af DR Ejendomme & Service (ES) i samarbejde med andre interessenter i DR, såsom HR.

Vigtige erfaringer ift. implementering

Der er mange interessenter og mange følelser i indeklima. Medarbejdere oplever ikke indeklima ens. Fx vil nogle medarbejdere opleve 23 grader som køligt mens andre vil opleve samme temperatur varmt. HR skal med fra start.

Hvad overraskede?

Kommunikationsopgaven var mere omfattende end forventet.

Kontaktperson

Senior projektleder, Birgitte Holst (bike@dr.dk), DR Ejendomme & Services